



Geräteeigenschaften: Hark GmbH & Co. KG - Hark 119 ECOplus-6

Stammdaten

Eintrag vom	27.02.2015
Hersteller	Hark GmbH & Co. KG
Modell	Hark 119 ECOplus-6
Nennwärmeleistung [kW]	6
Dauerbrandfeuerstätte	—
Norm der Typprüfung	DIN EN 13240
Prüfjahr	2013
Prüfstelle	Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH
Prüfstellennummer	28
Nummer des Prüfberichts	FK 40 12 127

Abgaswerte

	Holz	Kohle
Abgas Massenstrom [g/s]	6,1	6,2
Abgastemperatur [°C]	334	343
Notwendiger Förderdruck [Pa]	12	12

weitere wichtige Geräteeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung¹⁾



Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem



Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb



¹⁾ Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung

Bewertung

D - 1.BImSchV



A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG



CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



DK - Dänische Kaminofenverordnung



F - Crédit d'impôt à la transition énergétique



Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung

Bewertung

D - 1.BImSchV



A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG



CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



- 
 Stufe 2 Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)
- 
 Stufe 1 Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)
- 
2015 Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt (gilt nur für Österreich)
- 
 7★ Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label
- 
 6★ Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label
- 
 5★ Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label
- 
 ★ Die Anforderungen in Italien für die 1-Stern-Klasse werden erfüllt.
- 
 ★★ Die Anforderungen in Italien für die 2-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
 ★★★ Die Anforderungen in Italien für die 3-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
 ★★★★ Die Anforderungen in Italien für die 4-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
 ★★★★★ Die Anforderungen in Italien für die 5-Sterne-Klasse werden erfüllt.
- 
Die Anforderungen werden erfüllt
- 
Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt
- 
Die Anforderungen werden nicht erfüllt
- 
keine Angabe/nicht bekannt
- 
Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#)